

PV06 DIMENZIJE, OBLIKA, RAZLIČICE, KOLIČINA

OZNAKA	ZIDARSKA ODPRTINA	SVETLA ODPRTINA	DEBELINA STENE	ODPIRANJE	KOLIČINA
PV06	325 cm x 219 cm	95 cm x 210 cm	20 cm	L	1
					1

PV06 FIZIKALNE LASTNOSTI (CELOTNIH VRAT)

ZVOČNA IZOLATIVNOST	OGNJEVARNA ODPORNOST	TOPLOTNA PREVODNOST	PROTIVLOMNA VRATA
Ni zahteve	EI(2)30C3Sm-NP	Ni zahteve	NE

PV06 VRATNO KRILO

VRATNO KRILO				
MATERIAL	OBDELAVA	ZASTEKLITEV	NAČIN ODPIRANJA	KLJUKA
ALU - steklo	Prašno barvano, RAL po izboru projektanta	varnostno požarnoodporno steklo, EI30	Ročno, kljuka/kljuka	Jeklena kljuka, EN 179, nerjavno jeklo, satinirano, kot npr. Schüco 240130, F69 satin stainless steel

PV06 PODBOJ

PODBOJ			
MATERIAL	OBDELAVA	VGRADNJA	POSEBNOSTI
ALU	prašno barvano, RAL po izboru projektana	Suhomontažna vgradnja	

PV06 OBDELAVA

PRAG		ŠPALETA	
MATERIAL	OBDELAVA	NOTRANJA	ZUNANJA
avtomatsko giljotinasto tesnilo	Ni obdelave	izravnava, glajenje in barvanje AB stene	izravnava, glajenje in barvanje AB stene

PV06 OPREMA VRAT


POŽARNA OPREMA	KLJUČAVNICA	KONTROLA PRISTOPA	PREZRAČEVANJE	OSTALA OPREMA
Dimotesna vrata s C3 - skritim samozapiralom	Sistemska evakuacijska ključavnica skladna z EN 179	Ni zahteve	Ni zahteve	

OPOMBE:  
Pozicija: Notranja vrata, iz hodnika v predprostor evakuacijskega stopnišča (P)

Vzorčna vrata: kot npr. Schüco ADS 80 FR 30

Svetla širina odprtine razdalja med vratnim krilom, ko je odprto za 90 stopinj in podbojem.  
SVETLA ŠIRINA JE MINIMALNO 90 cm.



tloris (levo odpiranje)



lice (levo odpiranje)

nalepka - označba zasteklitve

hrbet (levo odpiranje)



Ne meriti po načrtu! Mere preveriti na objektu!

Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec fasade! Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!

Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino.

Izvajalec PVC in ALU steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov in stekla na dopustne upogibne deformacije (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-07. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam.

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

vodja projekta:	id. št.:	naziv objekta:	št. projekta:
Uršula Pollak, univ. dipl. inž. arh.	A-0236	VEČSTANOVANJSKA STAVBA NA OBMOČJU	V151700
pooblaščen arhitekt:	id. št.:	naslov risbe:	faza projekta.:
Uršula Pollak, univ. dipl. inž. arh.	A-0236	"NAD DOLINSKO" V KOPRU - BLOK 3	PZI-spr.
Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.	A-1365	POŽARNA VRATA PV06	merilo: 1 : 50
			št. risbe: 2.8.6